

# REGISTRO ANTINCENDIO

Azienda SPA  
Via Roma, 1  
20100 Milano (MI)

Milano, 03/03/2010

Azienda Esempio

### **Elenco attività soggette a controllo VV.FF.**

<b>Attività</b>	<b>Fascicolo</b>	<b>Data</b>
Attività esempio	fascicolo n.ro 123	03/03/2010

### **Estremi Certificato Prevenzione Incendi**

<b>Fascicolo</b>	<b>Data rilascio</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Note</b>
Fascicolo 123	03/03/2010	03/03/2013	Note esempio

### **Parere di conformità VV.FF.**

Parere di conformità VV.FF.

**Esempio di Stampa**

## INTRODUZIONE

Il datore di lavoro deve tenere in efficienza i presidi di prevenzione incendi, presenti nell'attività lavorativa, affidando la manutenzione a personale esperto.

Il presente registro assieme alla documentazione relativa alla valutazione del rischio incendio, intende a fornire un contributo valido alla manutenzione degli impianti e dei dispositivi presenti, nel rispetto delle norme vigenti.

In particolare nel caso di attività soggette al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi da parte del Comando Provinciale dei VV.F., occorre anche rispettare le scadenze temporali definite nel certificato stesso.

Nel rispetto delle norme vigenti occorre annotare nel registro gli interventi relativi all'informazione e formazione degli addetti alla squadra antincendio.

## DEFINIZIONI

Per **sorveglianza** si intende un controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo.

La sorveglianza può essere effettuata dagli addetti antincendio normalmente presenti nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Il **controllo periodico** è l'insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.

Il controllo periodico può essere effettuato solo da personale tecnico specializzato, interno o esterno all'azienda, in possesso dei requisiti tecnici-professionali previsti dalla normativa vigente.

Il responsabile della tenuta del presente registro è il Responsabile delle Emergenze:

RSPP esempio

I controlli periodici sono affidati a personale tecnico specializzato della ditta

---

Per presa visione il RSPP

---

Azienda Esempio

Resp.emergenze esempio

FIRMA

---

Il datore di lavoro

Mario Rossi

FIRMA

---

Timbro e firma della ditta di manutenzione

---

*Esempio di Stampa*

## **PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI IN AZIENDA**

Sono riportati di seguito i presidi antincendio presenti nell'unità produttiva Sede Centrale

<b>NUMERO</b>	<b>TIPO</b>	<b>UBICAZIONE</b>
2	Estintore a polvere	Primo piano Secondo piano

*Esempio di Stampa*

# ANNOTAZIONI E AGGIORNAMENTI

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Esempio di Stampa

**SORVEGLIANZA  
VISIVA**

*Esempio di Stampa*

## Estintori

### Estintore a polvere

#### VERIFICHE

##### Periodicità : 6 mesi

Verificare che l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello, recante la dicitura "estintore" e/o "estintore n.ro"

Accertare che l'estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e che l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli

Verificare che l'estintore non sia stato manomesso, in particolare non risulti manomesso o mancante il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali

Controllare che i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili

Verificare che l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde

Eeguire un esame visivo dell'estintore per accertare che lo stesso non presenti anomalie quali, ad esempio, ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.

Data verifica	Esito	Incaricato	Non conformità	Prossima verifica	FIRMA
28/10/2008	Positivo	Incaricato esempio	Nessuna	26/04/2009	
03/03/2010	Negativo	Sostituzione	Sostituzione estintore	30/08/2010	
27/03/2010	Negativo	Incaricato esempio	Controllare indicatore di pressione	23/09/2010	

**CONTROLLO  
PERIODICO**

*Esempio di Stampa*

## Estintori

### Estintore a polvere

#### CONTROLLI

##### Periodicità : 6 mesi

Controllo del tipo e dell'idoneità dell'agente estinguente in funzione delle aree da proteggere  
Controllo della presenza, del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario per gli estintori pressurizzati con tale sistema, secondo le indicazioni del produttore

Verifica mediante pesata della carica della bombola di anidride carbonica per la pressurizzazione degli estintori

Verifica mediante pesata della carica degli estintori a pressione permanente e delle bombole di gas nei quali una perdita dell'1% della massa totale dell'estintore o della bombola a gas produce una perdita di pressione non maggiore del 10% della pressione di esercizio alla temperatura di  $20 \pm 2$  °C

Verifica degli estintori a pressione permanente e le bombole di gas mediante misura della pressione interna alla temperatura di  $20 \pm 2$  °C a mezzo di una presa che consenta di determinare direttamente la pressione interna con l'ausilio di un apparecchio di misura indipendente; tale presa deve essere munita di tappo di chiusura

Verifica degli estintori a pressione permanente e le bombole di gas mediante misura della pressione interna alla temperatura di  $20 \pm 2$  °C a mezzo di un indicatore di pressione, fisso sull'involucro dell'estintore, il cui buon funzionamento deve poter venire verificato indipendentemente

Data controllo	Esito	Incaricato	Non conformità	Prossimo Controllo	FIRMA
28/10/2008	Negativo	Incaricato controlli	Ricontrollare la pressione della bombola	26/04/2009	
03/03/2010	Negativo	Incaricato controlli	Riparazione	30/08/2010	
03/03/2010	Negativo	Incaricato controlli	Ripesare estintore	30/08/2010	

# **Registro Cronologico Interventi**

*Esempio di Stampa*

**Estintori**

**Estintore a polvere**

**INTERVENTI**

<b>Non conformità</b>	<b>Provvedimenti adottati</b>	<b>Data intervento</b>	<b>Intervento</b>	<b>Incaricato</b>
Ricontrollare la pressione della bombola	Controllata pressione	02/11/2009	Riparazione	Ditta esterna
Sostituzione estintore	L'estintore a seguito del controllo periodico deve essere sostituito causa anomalie nell'indicatore di pressione	03/03/2010	Manutenzione ordinaria	Ditta esterna Esempio
Riparazione	Riparazione manichetta estintore	03/03/2010	Riparazione	Ditta esterna esempio
Sostituzione estintore	L'estintore a seguito del controllo periodico deve essere sostituito causa anomalie nell'indicatore di pressione	10/02/2009	Manutenzione ordinaria	Rossini Antonino
Controllare indicatore di pressione	Occorre controllare l'indicatore di pressione	10/10/2008	Manutenzione ordinaria	Rossini Antonino
Ripesare estintore	Procedere alla pesatura dell'estintore	03/03/2009	Manutenzione ordinaria	Tizio Margherita
Ricarica dei dispositivi di sicurezza	Ricarica dei dispositivi di sicurezza	10/10/2009	Manutenzione ordinaria	De Rossi Marco
Ricompilare cartellino di manutenzioni	Ricompilare cartellino di manutenzione	02/02/2008	Manutenzione ordinaria	Fiore Maria

# **FORMAZIONE ED INFORMAZIONE**

*Esempio di Stampa*

## FORMAZIONE/INFORMAZIONE

La compilazione della seguente scheda è a carico del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione che deve annotare gli interventi di tipo formativo/informativo a cui sono stati sottoposti gli addetti alla squadra antincendio.

<b>Data</b>	<b>Tipo di intervento formativo/informativo</b>	<b>Partecipanti</b>	<b>Firma RSPP</b>
03/03/2010	Corso per addetti antincendio	Rossini Antonino, De Rossi Marco, Tizio Margherita, Resp. emergenza esempio, Dirigente esempio	

*Esempio di Stampa*

### MODULO DI EVACUAZIONE

Data \_\_\_\_\_

**LOCALE:** \_\_\_\_\_

**PIANO:** \_\_\_\_\_

<b>PERSONALE</b>	
<b>PRESENTI</b>	
<b>EVACUATI</b>	
<b>DISPERSI</b>	
<b>FERITI</b>	

<b>PUNTO DI RACCOLTA</b>	
----------------------------------	--

**FIRMA DEL RESPONSABILE EVACUAZIONE**

\_\_\_\_\_

### SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL PIANO DI EVACUAZIONE

Data \_\_\_\_\_

Punto di raccolta:

Locale	Piano	Personale	Presenti	
			Evacuati	
			Feriti	
			Dispersi	

Locale	Piano	Personale	Presenti	
			Evacuati	
			Feriti	
			Dispersi	

Locale	Piano	Personale	Presenti	
			Evacuati	
			Feriti	
			Dispersi	

Locale	Piano	Personale	Presenti	
			Evacuati	
			Feriti	
			Dispersi	

Locale	Piano	Personale	Presenti	
			Evacuati	
			Feriti	
			Dispersi	

Locale	Piano	Personale	Presenti	
			Evacuati	
			Feriti	
			Dispersi	

FIRMA DEL RESPONSABILE EMERGENZE

\_\_\_\_\_