

# REGISTRO CRONOLOGICO INTERVENTI

**Azienda SPA**

**Via Roma, 1**

**Milano 20100 (MI)**

**Unità Produttiva** Sede Centrale  
**Tipologia presidio** Estintori  
**Tipo intervento** Tutti  
**Intervento chiuso-aperto** Tutti  
**Ditta incaricata** Tutti  
**Anno** Tutti  
**Mese** Tutti

*Esempio di Stampa*

<b>Tipo presidio</b>	<b>Non conformità</b>	<b>Provvedimenti adottati</b>	<b>Data intervento</b>	<b>Data Prevista</b>
Estintore a polvere	Ricompilare cartellino di manutenzione	Ricompilare cartellino di manutenzione	02/02/2008	
Estintore a polvere	Controllare indicatore di pressione	Occorre controllare l'indicatore di pressione	10/10/2008	
Estintore a polvere	Sostituzione estintore		10/02/2009	12/02/2009
Estintore a polvere	Ripesare estintore	Procedere alla pesatura dell'estintore	03/03/2009	
Estintore a polvere	Ricarica dei dispositivi di sicurezza	Ricarica dei dispositivi di sicurezza	10/10/2009	

Estintore a polvere	Ricontrollare la pressione della bombola	Controllata pressione	02/11/2009	15/11/2009
Estintore a polvere	Sostituzione estintore	L'estintore a seguito del controllo periodico deve essere sostituito causa anomalie nell'indicatore di pressione	03/03/2010	
Estintore a polvere	Riparazione	Riparazione manichetta estintore	03/03/2010	04/04/2010

Milano, 03/03/2010

*Esempio di Stampa*

**Il datore di lavoro Mario Rossi**

**FIRMA**

---

**Timbro e firma della ditta**

---